



MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A BYTŮ

Výzva k podání nabídky
(dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 6/2013, o zadávání veřejných zakázek)

Vážení,
zamýšlíme zadat dle směrnice č. 6/2013, o zadávání veřejných zakázek, veřejnou zakázku

„Nouzová svítidla“

Tímto Vás vyzýváme jako zájemce o výše uvedenou zakázku k podání nabídky.

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel je oprávněn kdykoliv toto zadávací řízení bez uvedení důvodu zrušit a změnit nebo doplnit podmínky výzvy.

Každý uchazeč nese své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení za všech okolností samostatně bez nároku na jejich náhradu zadavatelem.

Podané nabídky se nevracejí a zůstávají u zadavatele pro účely zdokumentování průběhu zadávacího řízení.

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Město Velké Meziříčí

Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

IČ: 00295671

zastoupené starostou Ing. Radovanem Necidem

II. INFORMACE O DRUHU A PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Označení veřejné zakázky:

„Nouzová svítidla“

Předmět a rozsah zakázky:

Tato veřejná zakázka je rozdělena na tyto části:

Část 1: Oprava nouzového osvětlení v bytových domech na ulici Bezručova č. p.1520 a 1543

Část 2: Oprava nouzového osvětlení v domě s pečovatelskou službou na ul. Zdenky Vorlové č. p. 2001

Část 3: Montáž nouzového osvětlení v bytových domech u ulici Čermákova č. p. 2009, 2012, 2039, 2040, 2064, 2065, 2066



MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A BYTŮ

Část 1: Oprava nouzového osvětlení v bytových domech na ulici Bezručova č. p.1520 a 1543

- Opravy nouzového osvětlení musí být provedeny v souladu s normami a podmínkami:
- ČSN EN 61347-2-7 ed.3, ČSN EN 60598 -2-22 ed.2, ČSN EN 1838, ČSN EN 50172+opr.1 a ČSN 33 2000-1 ed.2
- Záruka na dílo musí být 5 roků v celém rozsahu včetně baterií na základě SoD.
- Vystavení provozního deníku a zápisů provedení kontrol min. 1x za rok nebo podle předepsaných lhůt výrobce svítidel a jednotlivých komponentů
- Provedení výměny baterií v nouzových svítidlech v případě uvedení výrobce lhůty kratší 5 roků
- Stávající nouzové osvětlení může být pouze opraveno a uvedeno do původního stavu za předpokladu výměny 2 kusů baterií (akumulátorů), nabíjecího zdroje a světelných zdrojů LED 24V 9W viz níže.
- Nouzové osvětlení výtahu řeší výrobce, provozovatel anebo dodavatel výtahu
- Nouzové svítidlo musí mít minimální dobu svícení 3 hodiny
- Stupeň krytu nouzového svítidla musí být minimálně IP21
- V případě výměny svítidla za nové musí být patice E27 označena zelenou tečkou min. 5mm a to i v případě, že svítidlo je nekombinované, ale slouží pro účely NO, výměna musí být provedena v páru na 1 patře.
- Světelný zdroj může být instalován pro provozní napětí 24V AC/DC
- Příkon musí být pro LED min. 9W a CRI : Ra>75%, úhel svícení:180°, životnost: 30000 hodin (průměrná)
- Příkon žárovky 24V musí být min. 40W
- Žárovkové svítidlo je nepřipustné
- Indikátor funkčnosti nabíjení a kontroly svítidla pokud je instalován musí být zelené barvy
- Akumulátor musí mít minimální kapacitu 2x120Ah 12V a musí být bezúdržbový, ventilem řízený olověný akumulátor s životností 10 let. Akumulátor musí být hermeticky uzavřený a pro libovolné polohy instalace.
- Na novou montáž systému nouzového osvětlení musí být vystavena výchozí revize dle ČSN 33 1500 neplatí však v případě instalace systému 24V a to i při výměně nového nabíjecího zdroje za starý. Stačí prohlášení o shodě na jednotlivé komponenty.
- Požadavky na nabíjecí zdroj 24VDC jsou pouze: přetížitelnost o 1,7 násobek, životnost výrobku 50000 hodin a doba nabíjení baterií do plné hodnoty kapacity nesmí přesáhnout čas 16 hodin.
- Kontrolní a spouštěcí zařízení musí být zachováno a to např. hlavním jističem, který musí být 10kA, min. 10A, charakteristiky C pokud je hlavní jistič starší 10 roků anebo výměna za stejný typ, pokud byl PD navržen před 8 roky.
- Kontrolní a spouštěcí zařízení musí být řádně označeno.
- Pokud původní dokumentace stanovuje způsob ověřování, kontroly a spouštění NO při kontrolách, není nutné způsob provádění měnit, pokud nestanovuje předpis, nebo vyhláška např. pro PBZ jinak.
- Dílo bude předáno na základě předávacího protokolu, který bude kontrolován osobou s odpovídající kvalifikací a to minimálně vyhláškou 50 §6, znalostí nouzových svítidel a bude nezávislý.



MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A BYTŮ

Část 2: Oprava nouzového osvětlení v domě s pečovatelskou službou na ul. Zdenky Vorlové č. p. 2001

- Opravy nouzového osvětlení musí být provedeny v souladu s normami a podmínkami:
- ČSN EN 61347-2-7 ed.3, ČSN EN 60598 -2-22 ed.2, ČSN EN 1838, ČSN EN 50172+opr.1 a ČSN 33 2000-1 ed.2
- Záruka na dílo musí být 5 roků v celém rozsahu včetně baterií na základě SoD.
- Vystavení provozního deníku a zápisů provedení kontrol min. 1x za rok nebo podle předepsaných lhůt výrobcem svítidel
- Provedení výměny baterií v nouzových svítidlech v případě uvedení výrobce lhůty kratší 5 roků.
- Před koncem záruky 5 roků bude provedena kontrola životnosti baterií -akumulátorů, předřadníků nebo světelných zdrojů s kontrolou zápisů provozního deníku a případně musí být provedena výměna za nové. Jinak nebude dílo řádně předáno a bude vymáhána smluvní pokuta dle SoD.
- Stávající nouzové osvětlení může být pouze opraveno a uvedeno do původního stavu za předpokladu výměny stávajících zářivkových svítidel nouzového osvětlení z 8W na 11W, nebo LED min. 9W nebo 780 lm
- Svítidlo musí být zapojeno SE – svítící při výpadku, netrvalé, s autotestem
- Nouzové osvětlení výtahu řeší výrobce, provozovatel anebo dodavatel výtahu
- Nouzové svítidlo musí mít minimální dobu svícení 1 hodinu, bude kontrolováno se zápisem do provozního deníku a tento čas musí být po celou dobu záruky.
- Nouzové svítidlo nesmí být zapojeno přes snímač pohybu PIR nebo ultrazvuk a soumrakový spínač
- Stupeň krytu nouzového svítidla musí být minimálně IP42
- Výška instalace nouzového svítidla má být 2,5m
- Svítidlo nesmí mít piktogram na difuzoru, pokud takto nebylo nainstalováno před opravou
- Nový piktogram se směrem úniku musí být osazen, velikost a odrazovou plochu řeší výše uvedené ČSN
- Tech. data musí být pro nouzová svítidla minimálně: CRIRa>75%, 4000K, životnost: 45-50tis. hodin
- Indikátor funkčnosti nabíjení a kontroly svítidla musí být zelené barvy, při poruše může změnit barvu
- Na novou montáž systému nouzového osvětlení musí být vystavena výchozí revize dle ČSN 33 1500
- Po opravě nouzového osvětlení musí být vystavena mimořádná periodická revize dle ČSN 33 1500
- Kontrolní a spouštěcí zařízení musí být řádně označeno a dále dle stávající PD
- Záznam změn musí být zanesen do PD skutečného provedení
- Pokud původní dokumentace stanovuje způsob ověřování, kontroly a spouštění NO při kontrolách, není nutné způsob provádění měnit, pokud nestanovuje předpis, nebo vyhláška např. pro PBZ a PBŘS jinak.
- Dílo bude předáno na základě předávacího protokolu, který bude kontrolován osobou s odpovídající kvalifikací a to minimálně vyhláškou 50 §6, znalostí nouzových svítidel a bude nezávislý, např. revizní technik.



MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ
ODBOR SPRÁVY MAJETKU A BYTŮ

Část 3: Montáž nouzového osvětlení v bytových domech u ulici Čermákova č. p. 2009, 2012, 2039, 2040, 2064, 2065, 2066

- Montáž nouzového osvětlení musí být provedeny min. v souladu s normami a podmínkami:
- ČSN EN 61347-2-7 ed.3, ČSN EN 60598 -2-22 ed.2, ČSN EN 1838, ČSN EN 50172+opr.1, ČSN EN 62034 ed.2 a ČSN 33 2000-1 ed.2
- Záruka na dílo musí být 5 roků v celém rozsahu včetně baterií na základě SoD.
- Vystavení provozního deníku a zápisů provedení kontrol min. 1x za rok nebo podle předepsaných lhůt výrobcem svítidel
- Provedení výměny baterií v nouzových svítidlech v případě uvedení výrobce lhůty kratší 5 roků.
- Před koncem záruky 5 roků bude provedena kontrola životnosti baterií -akumulátorů, předřadníků nebo světelných zdrojů s kontrolou zápisů provozního deníku a případně musí být provedena výměna za nové. Jinak nebude dílo řádně předáno a bude vymáhána smluvní pokuta dle SoD.
- Montáž nového nouzové osvětlení může být pomocí zářivkových svítidel nouzového osvětlení 11W nebo LED min. 9W nebo 780lm
- Svítidlo musí být zapojeno SE – svítící při výpadku, netrvalé, s autotestem
- Nouzové svítidlo musí mít minimální dobu svícení 1 hodinu, bude kontrolováno se zápisem do provozního deníků a tento čas musí být po celou dobu záruky.
- Nouzové svítidlo nesmí být zapojeno přes snímač pohybu PIR nebo ultrazvuk a soumrakový spínač
- Stupeň krytu nouzového svítidla musí být minimálně IP42
- Výška instalace nouzového svítidla má být 2,5m a min. výška je 2m.
- Nouzové svítidlo nesmí oslňovat, viz tabulka č.1 ČSN EN 1838 a dále viz poznámka č.1 níže
- Svítidlo může mít piktogram na difuzoru
- Nový piktogram se směrem úniku musí být osazen, velikost a odrazovou plochu řeší výše uvedené ČSN
- Tech. data musí být pro nouzová svítidla minimálně: CRIRa>75%, 4000K, životnost: 45-50tis. hodin
- Může být zřízen automatický systém nouzového osvětlení s centrálním automatem pro jednotlivá svítidla
- Indikátor funkčnosti nabíjení a kontroly svítidla musí být zelené barvy, při poruše může změnit barvu
- Na novou montáž systému nouzového osvětlení musí být vystavena výchozí revize dle ČSN 33 1500
- Kontrolní a spouštěcí zařízení musí být řádně označeno a zapsáno do PD skutečného provedení
- Záznam změn musí být zanesen do PD skutečného provedení
- PD dokumentace stanovuje a musí řešit způsob ověřování, kontroly a spouštění NO při kontrolách, pokud nestanovuje předpis, nebo vyhláška např. pro PBZ a PBŘS jinak.
- Dílo bude předáno na základě předávacího protokolu, který bude kontrolován osobou s odpovídající kvalifikací a to minimálně vyhláškou 50 §6, znalostí nouzových svítidel a bude nezávislý, např. revizní technik.

Uchazeč je oprávněn podat nabídku na jednu, více či všechny části veřejné zakázky.



MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A BYTŮ

Dodatečné informace je možné získat u paní Věry Markové, Městský úřad Velké Meziříčí, odbor správy majetku a bytů, Náměstí 79, 594 13 Velké Meziříčí, objekt Obecníku, 2.NP, tel. 731584621 nebo 566781233, v době od 8:00 - 13:00 hodin, e-mail: markova.v@velkemezirici.cz. Prohlídky místa plnění jsou možné po předchozím nahlášení a budou umožněny v době určené zadavatelem.

Místo a lhůta plnění:

Zakázka bude realizována ve Velkém Meziříčí.

Předpokládaný termín zahájení	01. 08. 2016
Termín ukončení a předání díla	14. 12. 2016

Délka prováděných prací na jednotlivých částech nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů.

Přesné termíny realizace budou stanoveny s vybranými uchazeči při podpisu smlouvy o dílo.

III. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta k doručení nabídky končí dne **11. července 2016 v 11:00hod.**

Pokud jste podali nabídku, jste po uplynutí lhůty pro podání nabídky až do podpisu smlouvy s vybraným uchazečem, popř. do zrušení výběrového řízení zadavatelem, vázáni svojí nabídkou.

Máte-li zájem o provedení dané zakázky, žádáme Vás, abyste na adresu zadavatele zaslali nebo osobně podali (místnost č. 101 – podatelna, Radnická 29, Velké Meziříčí) uzavřenou obálku na vnější straně označenou jménem (obch. firmou, názvem), adresou a údajem „**Nouzová svítidla - NABÍDKA – NEOTEVÍRAT**“.

IV. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží podepsané a vyplněné čestné prohlášení, které je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této výzvy.

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením:

- kopie výpisu z obchodního rejstříku či výpisem z jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán,
- kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.

V. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

1. Zadavatel požaduje doručit nabídku v listinné podobě v **českém jazyce**.
2. Nabídka musí obsahovat náležitosti v následujícím pořadí:
 - **krycí list nabídky s označením části veřejné zakázky**, pro kterou uchazeč podává nabídku, označením uchazeče a nabídkovou cenou. Nabídkovou cenou se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí cena jednotlivých částí veřejné zakázky. V případě,



MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A BYTŮ

že uchazeč podává nabídku jen na některé části veřejné zakázky, uvede u ostatních částí hodnotu „0“, popř. ji proškrtne. Nabídková cena bude uvedena v české měně a v členění na **cenu celkem bez DPH, DPH 15% u části č. 1 a č. 3 a DPH 21% u části č. 2. Dále uveďte cenu včetně DPH.** DPH podléhá přenesené daňové povinnosti. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky, včetně nákladů souvisejících, tzn., bude stanovena jako nejvýše přípustná. Zadavatel neposkytuje zálohy.

- doklad prokazující splnění základních kvalifikačních kritérií – stačí **vyplněné** a podepsané **čestné prohlášení** o základních kvalifikačních předpokladech, které je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této výzvy,
- prostá **kopie výpisu z obchodního rejstříku** (ne staršího než 90 dnů), pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence,
- **doklad prokazující oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídající předmětu veřejné zakázky (prostá kopie výpisu z živnostenského rejstříku apod.),

VI. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

- **nejnižší nabídková cena veřejné zakázky pro jednotlivé části.** Nabídkovou cenou se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí celková cena včetně DPH.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Provedené práce budou fakturovány za jednotlivé části zakázky, vždy po předání a převzetí řádně provedeného díla. Podkladem pro stanovení výše fakturované částky bude zjišťovací protokol provedených prací odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Při prodlení s provedením dané části veřejné zakázky je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Děkujeme Vám za Vaši nabídku.

Ve Velkém Meziříčí dne 20. června 2016

S pozdravem

.....
Ing. Radovan Necid
starosta města Velké Meziříčí