



KONCEPCE ZÁSOBENÍ ENERGIEMI

- Obec bude nadále zásobena el. energií z primárního vzdušného el. vedení VN 22 kV č. 92.
- Přehled stávajících trafostanic:

název trafostanice	vlastník	typ provedení	stáv. trafo (kVA)	poznámka
Martinice státní	EOH	deskolopová	50 kVA	u vední sídla SV od sídla
Dřážbo	EOH	deskolopová	100 kVA	
Martinice Horní	EOH	deskolopová	250 kVA	
Martinice Dolní	EOH	deskolopová	400 kVA	

- Uvažovaný přírůstek příkonu (orientační):

Druh plochy	Návrh ÚP	Poznámka
plochy individu. bydlení	38 b.j. x 4 kW = 152 kW	postupná výstavba v dlouhém časovém horizontu
plochy smíš. výrobní obyl.	5 x 10 kW = 50 kW	
plochy sportu	3 kW	
plochy výroby	15 kW	
celkem	220 kW	

- Pořizovací výkon je možno zajistit ze stávajících zařízení, v případě nutnosti přezbrojením TS. Rozmístění trafostanic z hlediska plošného pokrytí transformačním výkonem je dobré.
- El. vedení VVN 400 kV č. 422 není řešením ÚP ovlivněno, stejně tak i el. vedení VN 22 kV č. 103.
- Koncepce ÚP akceptuje plošnou plynofikaci obce provedenou STL rozvodů ZP.
- Nové zastavitelné plochy budou plynofikovány.
- Uvažovaný nárůst odběru ZP (orientační):

Skupina	mŠhod	mŠrok
obytelné skupiny C - p. pro individuální bydlení	38 x 2,6 mšh = 98,8 mšh	38 x 2000 mšr = 76 000 mšr
recreativní skupiny D - p. smíšená výr. obytná p. výroby drobné	5 x 3,5 mšh = 17,5 mšh	5 x 3 000 mšr = 15 000 mšr
	10 mšh	14 000 mšr
celkem	124,3 mšh	147 000 mšr

- Zvýšit počet domácností využívajících k vytápění a ohřevu TUV zemního plynu.
- Neuvažovat s centrálním způsobem vytápění v obci, vytápění nadále řešit lokálními tepelnými zdroji či kotelnami UT.
- ÚP respektuje tranzitní nadmístní energetické sítě.
- Bezpečnostní a ochranná pásma jsou ÚP akceptovaná - pouze v rozsahu stávajícího zastavění u SV okraje sídla zasahuje zastavitelná plocha bydlení.
- Síťet se sítěmi technické infrastruktury v koridoru územních rezerv (trasa VRT a koridor pro provedení budoucího umístění stavby alternativního vedení MÚK Velké Meziříčí-východ - Kozlov - Křížanov přet.-sil.-II/360) bude řešen při konkrétní záměru.

KONCEPCE TELEKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ A SÍTÍ

- ÚP leto zařízení a síť respektuje.
- K jejich dožnění dojde plochou územní rezervy pro koridor pro provedení budoucího umístění stavby alternativního vedení MÚK Velké Meziříčí-východ - Kozlov - Křížanov, při výstavbě přeložky sil.-II/360. Problematika bude řešena dle vybrané varianty v konkrétní projektové dokumentaci.

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU	
ORGÁN VYDÁVÁJÍCÍ ZMĚNU Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU MARTINICE	
Zastupitelstvo obce Martinice	
Datum nabytí účinnosti ÚP	:
PORIZOVATEL:	Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, Radniční 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA PORIZOVATELE:	Jméno a příjmení: Bc. Petra Kunčarová funkce: referent ÚP
podpis:

grafické znázornění	popis
.....	HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
-----	VYZNAČENÍ KORIDORU ZDVOJENÍ VEDENÍ VVN 400 kV MÍROVKA - VELKÁ BÍTEŠ - HRANICE JMK ZE ŽUR. KRAJE VYSOČINA (E2)
-----	RADIODIŘEŤOVÁ TRASA
-----	TELEKOMUNIKAČNÍ KABEL
Ⓐ	TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ
-----	STL PLYNOVOD - STÁVAJÍCÍ
-----	BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO VTL PLYNOVODU
-----	RUŠENÉ VYZNAČENÍ BEZPEČNOSTNÍHO PÁSMO VTL PLYNOVODU
-----	VZDUŠNÉ VEDENÍ VVN 400 kV - STÁVAJÍCÍ
-----	VZDUŠNÉ VEDENÍ VN 22 kV - STÁVAJÍCÍ
-----	OCHRANNÉ PÁSMO VYPLÝVAJÍCÍ Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SPRÁVNÍCH ROZHODNUTÍ

POZNÁMKA:
 - VYZNAČENÍ VEDENÍ VVN A VVN A JEJICH OCHRANNÉHO PÁSMO V PLATNÉM ÚP SE RUŠÍ A NAHAZUJE SE VYZNAČENÍM TĚCHTO JEVŮ Z AKTUALIZOVANÝCH ÚP VELKÉ MEZIŘÍČÍ
 - CELÉ SPRÁVNÍ ÚZEMÍ JE VYMEZENÍM ÚZEMÍM MO VE SMYSLU § 175 ZÁKONA 183/2006 Sb.

- Z VÝKRESU SCHÉMA - ENERGETIKA, TELEKOMUNIKACE SE VYPOUŠTÍ VYZNAČENÍ ROZVOJOVÝCH PLOCH (VE VÝKRESU PLATNÉHO ÚP SEDĚ VYZNAČENÉ PLOCHY)

ÚZEMNÍ PLÁN MARTINICE ZMĚNA č. I

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 1/10/13 DATUM : BŘEZEN 2015
 VÝKRES ČÍSLO : ZI-7 MĚŘÍTKO : 1:5000
SCHÉMA - ENERGETIKA, TELEKOMUNIKACE